

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).

2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).

3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.

3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.

4- A garantia é válida somente no território brasileiro.

Alimentação	100 à 240 VCA-60 Hz.
Consumo do Sistema	127@ 14W 220V@ 35W
Bateria	6V - 4Ah
Tempo de Recarga	24 horas máximo
Autonomia*	3:30 Horas
Projetores	12 LEDs cada (3,6W).
Fluxo luminoso	1600 Lumens
Área de Cobertura	450m²
Acionamento	Automático na falta de rede elétrica.
Tempo de Comutação	1s
Desligamento Automático	Bateria abaixo de 4,8V
Material da Caixa e Projetores	Plástico ABS cor branca
Grau de proteção	IP 20 (Uso Interno)
Temperatura de operação	-4°C a 48°C, sem condensação
Fixação	Na parede com parafuso e bucha (acompanha equipamento)
Peso	1,2Kg
Medidas	255x230x75mm (AxLxP)
Conforme Norma	NBR 10.898

*Considerando bateria com carga completa.

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LED

BA-40



ASCENDER®

Manual de Instruções

Rev.02 Cód. 01023 Jun/2018

Em caso de defeito entre em contato com nossa
Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.

Fone: (14) 3213-1100
www.ilumac.com.br
CNPJ: 12.126.494/0001-34

Em caso de dúvidas
entre em contato com o
nosso suporte técnico
através do CHAT.



WWW.ILUMAC.COM.BR

DESCRIÇÃO

O bloco autônomo **BA-40** da linha de iluminação **Ascender®**, possui design moderno com projetores e invólucro em plástico ABS na cor branca. Seus projetores possuem LEDs de alta luminosidade, com tecnologia SMD, proporcionando baixo consumo e grande autonomia. Permite a troca da bateria pelo painel frontal sem necessidade de retirar da parede. Sua bateria selada embutida dispensa manutenção, sendo necessário apenas executar a instalação no local e conectar à rede elétrica.

INSTALAÇÃO

É bastante simples, basta apenas à sua fixação na parede através de buchas e parafusos que acompanham o equipamento e a conexão à uma tomada da rede elétrica em 127 ou 220V.

INDICADO para uso em garagens, restaurantes, hospitais, hotéis, indústrias, supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias, lojas, casas noturnas e etc.

FUNCIONAMENTO BÁSICO

O bloco autônomo foi desenvolvido para acionar sua iluminação de emergência em caso de falta de energia da rede elétrica. Ao reconhecer uma rede ausente ou fraca, incapaz de alimentar a iluminação local, ele atua ligando seus faróis de LED, se o tempo de falha da energia se prolongar acima do tempo máximo de autonomia o equipamento possui circuito de proteção contra descarga total da bateria. Ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento dos projetores e a bateria é recarregada, atingida a carga total o recarregador passa automaticamente ao regime de flutuação (mantendo a carga total).

NOTA AO INSTALADOR:

O instalador deve reportar-se à norma brasileira **NBR 10.898/2013** da ABNT para “Execução de Sistemas de Iluminação de Emergência” e a **NBR5410** para “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”.

QUALQUER ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO,
APLICAÇÃO DE ADESIVOS OU PRODUTOS QUE NÃO FORAM
FORNECIDOS PELO FABRICANTE, OU MESMO A ABERTURA DO
PRODUTO, CANCELAM A GARANTIA DE FÁBRICA.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Todos os equipamentos devem ser instalados com fixações adequadas, para seu peso e tipo de superfície onde serão fixados.

O equipamento não pode ficar exposto direto à luz do sol e não deve ser instalado em locais externos, pois não suporta umidade nem respingos d'água.

MANUTENÇÃO:

Esta luminária não exige manutenção periódica, mas é importante que o sistema centralizado seja testado periodicamente para verificação do estado das baterias, do estado de acionamento da central e verificar se todas as luminárias do sistema estão acendendo apropriadamente.

A verificação periódica é imprescindível para garantir que avarias causadas por agentes externos não impeçam o sistema de funcionar perfeitamente no momento da emergência.

Comando e Sinalização:

BOTÃO LIGA/TESTE:

Sua função é ativar o sistema e efetuar o teste de acionamento. Com a luminária conectada na rede elétrica.

BOTÃO DESLIGA: Sua função é desativar o sistema.

LED VERDE: Indica equipamento ligado em estado de supervisão.

LED AMARELO: Indica presença da rede elétrica e recarga da bateria.

